

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулирования тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности, регулируемая услуга)

№ п/п	Показатель качества и надежности	факт 2021 года	план 2022 года	факт 2022 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обозначение) несоблюдения показателей надежности и качества
1	Выработка электроэнергии, млн кВтч	2702,716 (-18,87%)	3507,456 (29,78%)	1604,954 (-40,62%)		Снижение выработки связано с обрушением дымовой трубы №1 в марте месяце.
2	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	2359,281 (-19,97%)	3103,239 (31,53%)	1357,115 (-42,48%)		Снижения объема выработки электрической энергии повлияло на увеличение расхода электрической энергии в процентном отношении к объему произведенной.
3	Расход электроэнергии на СНГ, % млн кВтч	12,71	11,52	15,44		Отклонение от прошлого периода связано с более высокой температурой наружного воздуха, так в 2021 году среднегодовая температура составила 2,63 °С, в 2022 году 3,24 °С. В зимний период в 2021 году -16,2 °С, в 2022 году -13,7 °С.
4	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1910,426 (10,77%)	1796,679 (-5,95%)	1785,036 (-6,56%)		Сокращение связано с увеличением выработки электрической энергии по экономичному теплофикационному циклу на 15,66% (2021 год – 31,35%, 2022 год – 47,01%) по причине снижения выработки электрической энергии.
5	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	406,00 (-6,85%)	415,44 (2,33%)	384,14 (-5,38%)		
6	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	196,74 (-2,07%)	198,54 (0,91%)	195,61 (-0,57%)		
7	Расход э/э на СНГ и ПТН, млн кВтч	4,000 (3,55%)	4,393 (9,82%)	3,430 (-14,29%)		
		12,991	14,045	11,048		
8	Расход т/э на СНГ и ПТН, тыс. Гкал	(18,61%)	(8,11%)	(-14,96%)		В связи со снижением расхода на ПТН по подпитки ТОО Петропавловские тепловые сети обусловленным снижением отпуска тепловой энергии.

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Перфилов О.В.

