

### Показатели эффективности, надежности и качества

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт выполнения			Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
		2021 года	план 2022 года	ожидаемое выполнение за 2022 год		
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проекта), в т.ч.					
1.1.	Выработка электроэнергии, млн кВтч	2702,716	3507,456	1637,601		Аварийность основного оборудования и обрушение дымовой трубы №1 в марте месяце
		(-18,87%)	(29,78%)	(-39,41%)		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	2359,281	3103,239	1388,524		Снижение объема выработки электрической энергии повлечет на увеличение расхода электрической энергии в процентном отношении к объему произведенной
		(-19,97%)	(31,53%)	(-41,15%)		
1.3.	Расход электроэнергии на с/в, % млн кВтч	12,71	11,52	15,21		Отклонение от прошлого периода связано с более высокой температурой наружного воздуха, так в 2021 году среднедневная температура составила 2,63 ОС, ожидаемая в 2022 году 3,38 ОС. В зимний период в 2021 году -16,2 ОС, ожидаемая в 2022 году -13,2 ОС.
		1910,426	1796,679	1741,809		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	(10,77%)	(-5,95%)	(-8,83%)	Выполнение инвестиционных мероприятий позволит увеличить парковый ресурс, улучшить технические экономические показатели, увеличить срок службы оборудования	
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, т/кВтч	406,00	415,44	386,25		
		(-6,85%)	(2,33%)	(-4,86%)		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	196,74	198,54	195,99		
		(-2,07%)	(0,91%)	(-0,38%)		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	4,000	4,393	3,560		
		(3,55%)	(9,82%)	(-11,00%)		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс.Гкал	12,991	14,045	11,281		
		(18,61%)	(8,11%)	(-13,16%)		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проекта)	56,08%	56,05%	57,35%		
		(на 01.01.2022 года) (1,34%)	(на 01.01.2023 года) (-0,03%)	(ожида. 01.01.2023 года) (1,27%)		

3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
4	Снижение авиарисков, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	<p>24.08.2022 г. (по проведения КР) был 1 останов ТА ст №7. После проведения КР отказов ТА ст. №7 не было. Таким образом, оценка эффективности проведения ИП 2022г. - 100%</p>

Руководитель организации \_\_\_\_\_ 15.12.2022 Перфилов О.В. (подпись, дата)

2 Показатели заполняются на основании показателей с учетом специфики отрасли

