

Приказом №129-ОД от 09.11.2015г. "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВЗАЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"

[illegible]

— Мероприятия:

- [illegible]

Руководитель организации

Татаров И.В. (подпись, дата)



Показатели эффективности, надежности и качества

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт выполнения за 2019 год	план 2020 года	ожидаемое выполнение за 2020 год	Оценка достижений показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), в т.ч.					
1.1.	Выработка электроэнергии, млн кВтч	3 472,899 (8,15%)	3 163,680 (-8,90%)	3 393,294 (-2,29%)		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	3 077,866 (8,34%)	2 771,272 (-9,96%)	3 000,617 (-2,51%)		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	11,37	12,40	11,57		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	1 831,484 (-3,24%)	1 797,144 (-1,87%)	1 681,535 (-8,19%)		
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, т/кВтч	414,93 (2,75%)	406,7 (-1,98%)	434,74 (4,77%)		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	198,73 (0,41%)	193,46 (-2,65%)	201,23 (1,26%)		
1.7.	Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч	4,023 (-17,00%)	4,283 (6,46%)	4,069 (1,14%)		
1.8.	Расход т/э на ХН и ПТН, тыс Гкал	12,886 (-31,38%)	14,418 (11,89%)	12,000 (-6,88%)		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	63,09% (на 01.01.2020 года) (1,48%)	65,92% (на 01.01.2021 года) (2,83%)	61,40% (на 01.01.2021 года) (-1,69%)		
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-		
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	10	-	5		

Руководитель организации

Татаров И.В. (подпись, дата)



Показатели эффективности, надежности и качества

1. Модернизация бойлерной установки №7 с заменой подогревателей сетевой воды № 1,2



2. Качающий толкатель КТ-14 (приемный логот)



Питатель качающийся КТ-14 (ПК 2.6-14) рама привода 735м3/ч 30кВт 1470об/мин



3. Дробилка дискозубчатая ДДЗ-1000



4. Молотковая дробилка СМ170В



Молотковая дробилка СМ170В вид изнутри

