

Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая
Компания»
г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева 144.

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

от 02.05.2018 бастап № ТУ-01-2018-00264
01-2018-00264 от
өтінішке / на заявку 20.04.2018

**Электр желілеріне қосылуға
ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к электрическим сетям
насосной станции "Колос"**

(объектінің атауы, ведомстволық тиістілігі / наименование объекта, его ведомственная принадлежность)

СКО, г. Петропавловск, ул. Труда

(орнатылған жері / месторасположение объекта)

**тұтынушының электр энергия қабылдағыштарының
электрмен жабдықтау сенімділігінің санатын өзгерту /
изменение категории надежности электроснабжения
приемников электрической энергии потребителя**

Техникалық шарттарын беру себебі /
Причина выдачи технических условий:

(жаңа енгізілген, қуаттың көтерілуі, сыртқы электрмен жабдықтау сұлбасының өзгеруі, электрмен жабдықтау сенімділігі санатының өзгеруі / вновь вводимый, увеличение мощности, изменение схемы внешнего электроснабжения, изменение категории надежности электроснабжения)

Қосымша тұтынушыларды есепке алып, электр
тұтынудың рұқсат етілген қуаты / Разрешенная
мощность с учетом субпотребителей

17,5 кВт

семнадцать целых пять десятых

Қосылу нүктесіндегі кернеу / Напряжение в точке присоединения

10 кВ

Бұрын берілген ТШ орнына / взамен ранее выданных ТУ

кВт

Эл.энергияны тұтыну түрі / Характер потребления эл.энергии

Постоянный

(тұрақты / постоянный, кезекті / временный, маусымдық / сезонный)

1. Электржабдықтаудың көрсетіп, өтінген қуат бойынша
беріктілігі электр қабылдағыштарға жатады / По надёжности
электроснабжения из указанной заявленной мощности
относятся к электроприёмникам:

I санаттың / категории

кВт

II санаттың / категории

17,5 кВт

III санаттың / категории

кВт

2. Рұқсат етілген қуат коэффициенті /
Разрешенный коэффициент мощности

$U = 6 - 35 \text{ кВ } \cos \phi \geq 0,92$

3. Электр жабдықтаудың көзі / Источник электроснабжения:

1. ПС 110/10 кВ "Молкомбинат"

4. Қосылу орны / Точка подключения:

1. Опора № 5 ВЛ-10 кВ Фидер № 19

5. Алдын ала ескеру / Предусмотреть:

**проектом электроснабжения существующую схему электроснабжения оставить без изменения.
Установку резервного источника питания на расчетную нагрузку, согласно заявленной категории
надежности электроснабжения.**

қосылатын электр тасымалдау желілеріне және қосалқы стансалар жабдықтауына қойылатын негізгі техникалық талаптары; жаңа тұтынушы пайда болғанымен байланысты бар болған электр желіні нығайту бойынша негізгі талаптары – сымдар қимасын ұлғайту, трансформаторларды ауыстыру немесе қуатын ұлғайту, тарату құралғыларының қосымша ұяшықтарын құру; электрқондырғыларды релелік қорғау және автоматика, диспетчерлік басқару құралдарымен жабдықтау талаптары: байланыс арнасын телеөлшеу, телебасқару және ұйымдастыру, реактивтік қуатты өтеу. / основные технические требования к подключаемым линиям электропередачи и оборудованию подстанций; обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя - увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств; требования к оснащению электроустановок устройствами релейной защиты и автоматизации, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи, компенсации реактивной мощности.

6. Тұтынушының жүйесіне қосылатын қосымша тұтынушылардың тізімі / Список субпотребителей, подключаемых к сети потребителя:

7. 6-110 кВ шиналарында үш фазалық қысқа тұйықталудың тогы / Ток трёхфазного короткого замыкания на шинах 6-110 кВ ПС :

8. Электр энергияның есепке алуы орындалсын / Учёт электроэнергии выполнить:
счетчиком активной энергии, с полным соответствием к рабочим параметрам АСКУЭ, ранее установленного и настроенного на удаленную связь оборудования ЭПО, на границе раздела балансовой принадлежности или в сетях потребителя при условии заключения договора на оплату потерь электроэнергии от границы раздела до места установки прибора учета в соответствии с расчетом выполненным энергопередающей организацией.

электр энергияны тұтыну ережелерінің 6 параграфындағы талаптарына сәйкес / в соответствии с требованиями параграфа 6 Правил пользования электрической энергии

9. Электр жабдықтаудың жобасы келісілсін: / Проект электроснабжения согласовать:
с АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и организацией, имеющей лицензию на экспертизу энергообъектов при необходимости.

10. Нысанды кернеу астына қою үшін осы ТШ талаптарын орындау және энергиямен жабдықтау шартын жасасу қажет. / Для постановки объекта под напряжение необходимо выполнить требования данных ТУ и заключить договор энергоснабжения.

11. ТШ қолдану мерзімі / Срок действия ТУ:

02.05.2020

Жоба жасау ұзақтығы нормаларына (ҚР ҚН 1.02-01-2008) және кәсіпорындар, ғимараттар мен ғимараттардың құрылысы мен дайындау ұзақтығы нормаларының (ҚР ҚНЖЕ 1.04.03-2008) I және II бөліміне сәйкес, бірақ екі жылдан кем емес / Согласно Норм продолжительности проектирования (СН РК 1.02-01-2008) и Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I и II (СНиП РК 1.04.03-2008), но не более двух лет

Генеральный директор



Казановский А. А.

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ / ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

1	"Петропавл қ жер қатынастары бөлімі" ММ, Қазақстан Конституциясы к-сі, 23 каб. 131 ГУ "Отдел земельных отношений города Петропавловска" ул Конституции Казахстана, 23, каб. 131 тел. 46-99-29	
2	"Петропавл қ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, Қазақстан Конституциясы к-сі, 23 каб. 125 ГУ "Отдел ЖЖК пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска" ул Конституции Казахстана, 23 тел. 46-18-69	
3	СҚО саулет және қала құрылысы басқармасы, Қазақстан Конституциясы к-сі, 23, каб. 226 Управление архитектуры и градостроительства СҚО ул. Конституции Казахстана, 23 каб. 226 тел. 46-29-44; 46-94-38	
4	ҚР Денсаулық министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің СҚО бойынша департаменті, Мир к-сі, 199, 236 Департамент комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по СҚО ул. Мира, 199, 236 тел. 46-16-64, 51-93-70	
5	СҚО бойынша төтенше жағдайлар Департаменті Осипенко қысқа к-сі, 1 Департамент по чрезвычайным ситуациям по СҚО пр Егемен Казахстан, 1 тел. 46-21-27, 52-27-21 Петропавл қаласының төтенше жағдайлар бойынша басқармасы, Горький к-сі, 162 Управление по чрезвычайным ситуациям г. Петропавловска ул. Горького, 162 тел. 37-80-66	
6	Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Есіл экология департаменті" ММ Солтүстік Қазақстан филиалы, К.Сүтшіев, 58 Сев. Каз филиал ГУ "Есінский Департамент экологии комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды" ул К.Сүтшіева, 58 тел. 46-18-85	
7	СҚО табиғи ресурстары және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы Қазақстан Конституциясы к-сі, 38, каб. 48 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования СҚО ул. Конституции Казахстана, 38 тел. каб. 48 46-67-87, 46-53-81	
8	Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы ММ К. К. Сүтшіев к-сі, 58 каб. 2 ГУ "Ишимская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" ул. К.Сүтшіева, 58 каб. 2 тел. 46-57-53	
9	СҚО Ішкі істер департаменті Петропавл қ. жол полициясы бөлімі. Отдел дорожной полиции г. Петропавловска ДВД СҚО, ул. Жамбыл, 249 тел. 42-54-82, 42-55-54	
10	"Петропавл қаласының құрылыс бөлімі" ММ ГУ "Отдел строительства г. Петропавловска", ул. Конституции Казахстана, 23 каб. 308, 309, 310 тел. 46-92-01	

Қажеттілігіне қарай тапсырыс беруші қосымша мыналардың келісулерін тапсырады
При необходимости заказчик предоставляет дополнительное согласование

1	"Петропавл жылу жүйелері" ЖШС, Строительная к-сі, 23, ТОО "Петропавловские тепловые сети" ул. Строительная, 23 тел. 52-26-84, 52-26-86	
2	"Қызылжар су" ЖШС Киров қысқа к-сі, 2 ТОО "Қызылжар су" проезд Кирова, 2 тел. 34-47-87	
3	АҚ "Солтүстік Қазақстан Боял тартушы Электр жүйелік Компаниясы, А. Шақимбаев к-сі, 144 каб. 110 АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электроэнергетическая Компания" ул. А.Шақимбаева, 144 каб. 110 тел. 46-83-58	
4	Солтүстік Қазақстан облысының телекоммуникация дирекциясы "Казактелеком" АҚ Бөкетов к-сі, 36 АО "Казактелеком" Сев. Каз. Обл. дирекция телекоммуникаций ул. Е.Букетова, 36 тел. 46-53-44, 33-34-98	
5	ТУСМ-3 Бөкетов к-сі, 36. ТУСМ-3 ул. Е.Букетова, 36 тел. 36-21-90	
6	"Торгаз-сервис" ЖШС, Бөкетов к-сі, 34 ТОО "Торгаз-сервис" ул. Букетова, 34 тел. 46-24-56	
7	Ғимараттар мен ыңараттарға техникалық зерттеу жүргізуге лицензиясы бар ұйымдар Организации, имеющие лицензию на проведение тех. обследования зданий и сооружений	
8	ПИК пәтер иеленушілерінің кооперативі КСК (кооператив собственников квартир)	
9	"СҚО бойынша мәдениет басқармасы" ММ, К.Сүтшіев к-сі, 8 ГУ "Управление культуры по СҚО" ул. К.Сүтшіева, 8 тел. 46-54-14, 46-51-31	
10		

Исполнитель _____

" " 20 г.