

ХАТТАМА

19.01.2026

ПРОТОКОЛ

№ ПР-04

заседания технического совета от 19.01.2026г.  
под председательством генерального директора  
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Холоша В.В.

**Председатель:** Холоша В.В. - генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

**Секретарь:** Щепеткина М.А. - начальник отдела транспорта тепловой энергии

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Буландо М.В.

заместитель генерального директора по производству - главный инженер;

Лупаревич О.В.  
Могильный П.П.  
Бархатова В.В.

заместитель главного инженера Службы эксплуатации;  
Начальник сетевого района №1;  
Начальник технического отдела.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:** Сохранение гидравлического режима мкр. Орман, пос. Борки в г. Петропавловске.

**ОБСУДИЛИ:**

3. Возможность дальнейшей выдачи технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению новых потребителей мкр. Орман, пос. Борки.

**РЕШИЛИ:**

3. Продление/перевыпуск Технических условий, выданных для подключения в пос. Орман, в пос. Борки, на участке от ТП-5-196/15 до ТП-5-196/19, возможно со сроком действия, по которым не истек до 1 октября 2025г.
4. В связи с высвободившейся нагрузкой на 0,3 Гкал/ч в мкр. Орман и 0,15 Гкал/ч в пос. Борки определить мкр. Орман и пос. Борки, как «открытую зону» для подключения дополнительных мощностей.
3. Подготовить и разместить на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» план-схему разбивки магистральных тепловых сетей по степени возможности подключения новых потребителей г. Петропавловска к централизованному теплоснабжению.

Председатель



В.В. Холоша

Секретарь



М.А. Щепеткина



**ХАТТАМА**

19.01.2026

**ПРОТОКОЛ**

№ ПР-04

19.01.2026ж. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС  
бас директоры В.В.Холошаның төрағалығымен  
өткен техникалық кеңес отырысының хаттамасы

**Төраға:** Холоша В.В. - «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС бас директоры

**Хатшы:** Щепеткина М.А. - жылу энергиясын тасымалдау бөлімінің бастығы

**ҚАТЫСҚАНДАР:**

Буландо М.В.  
Лупаревич О.В.  
Могильный П.П.  
Бархатова В.В.

Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары-бас инженер  
Пайдалану қызметі бас инженердің орынбасары  
№1 тораптық аудан бастығы  
Техникалық бөлім бастығы.

**КҮН ТӘРТІБІ:** Петропавл қ. Борки кент. Орман шағын ауд. гидравликалық режимді сақтау

**ТАЛҚЫЛАДЫ:**

1. Борки кент. Орман шағын ауд. жаңа тұтынушыларын орталық жылумен жабдықтауға қосуға техникалық шарттарды бұдан әрі беру мүмкіндігі.
- 2.

**ШЕШТІ:**

1. ТП-5-196/15-дан ТП-5-196/19 дейін учаскесінде Борки кент. Орман шағын ауд. қосу үшін берілген техникалық шарттарды ұзарту/қайта шығару 2025 ж. 1 қазанына дейін аяқталмаған жарамдылық мерзімі болуы мүмкін.
2. Орман шағ. ауд. 0,3 Гкал/с және Борки кент. 0,15 Гкал/с босаталыған жүктемеге байланысты, қосымша қуаттарды қосу үшін «ашық аймақ» Орман шағ. ауданында және Борки кентін анықтау.
3. Орталық жылумен жабдықтауға Петропавл қ. жаңа тұтынушыларын қосу мүмкіндігі дәрежесі бойынша магистральдық жылу желілерін бөлу жоспар-схемасы дайындалсын және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ сайтында орналастырылсын.

**Төраға**

**В.В. Холоша**

**Хатшы**

**М.А. Щепеткина**