

ХАТТАМА

01. 10 2025

заседания технического совета от 01.10.2025г.
под председательством и.о. генерального директора
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Холоша В.В.

Председатель: Холоша В.В. - и.о. генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

Секретарь: Щепеткина М.А. - начальник отдела транспорта тепловой энергии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Буландо М.В.

и.о. первого заместителя генерального директора по производству-
главного инженера
заместитель главного инженера Службы эксплуатации;
Начальник сетевого района №1;
Начальник технического отдела;

ПОВЕСТКА ДНЯ: Сохранение гидравлического режима мкр. Орман, пос. Солнечный в г. Петропавловске.

ОБСУДИЛИ:

1. Пропускную способность тепловой сети 2Ду300мм от ТП-5-196/15 до ТП-5-196/19
2. Возможность замены насосного оборудования
3. Возможность дальнейшей выдачи технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению новых потребителей мкр. Орман, пос. Солнечный, пос. Борки

РЕШИЛИ:

1. Определить участок тепловой сети 2Ду300мм от ТП-5-196/15 до ТП-5-196/19, как «закрытую зону» для подключения дополнительных мощностей и прекратить выдачу технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению новых потребителей мкр. Орман, пос. Борки, на участке от ТП-5-196/15 до ТП-5-196/19 г. Петропавловска. Подключение к централизованному теплоснабжению новых потребителей должно осуществляться после:
 - увеличения пропускной способности трубопровода с 2Ду300мм на 2Ду500мм на участке от ТП-5-196/15 до неподвижной опоры от угла поворота.
 - реконструкции насосного оборудования НС «Орман» с увеличением производительности оборудования до 800м3.
2. Продление/перевыпуск Технических условий, выданных для подключения в пос. Орман, в пос. Борки, на участке от ТП-5-196/15 до ТП-5-196/19, возможно со сроком действия, по которым не истек до 1 октября 2025г.
3. Свободная (зарезервированная) мощность для подключения новых потребителей пос. Солнечный составляет 1,67Гкал/ч
4. Подготовить и разместить на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» план-схему разбивки магистральных тепловых сетей по степени возможности подключения новых потребителей г. Петропавловска к централизованному теплоснабжению.

Председатель:



В.В. Холоша

Секретарь:



М.А. Щепеткина