

СОГЛАСОВАНО

Заместитель акима г. Петропавловска
Мелехов С.В.
« 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора по производству —
главный инженер
АО «СВКАЗЭНЕРГО»
Юмангулов А.Р.
2026г.

СОГЛАСОВАНО

Главного инженера ПТЭЦ-2
АО «СВКАЗЭНЕРГО»
Мосяенко Е.Н.
« 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по производству
— главный инженер
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
Буландо М.В.
« 2026г.



ПРОГРАММА

отключения систем отопления потребителей города Петропавловска по окончании отопительного сезона 2025-2026гг.

Цель: Последовательное отключение систем теплоснабжения с целью равномерного снижения нагрузки.
Порядок последовательности отключения:

№ п/п	Перечень отключаемых объектов	Продолжительность отключения от окончания отопительного сезона (дни).
1	Район ул. Театральная — С.Муканова — Н.Назарбаева — Абая + НС «Динамо»	1-2 день
2	От НС №4 по ул.Алтынсарина — Амангельды в сторону ДСР	3 день
3	В границах ул.Мурселова — Н.Назарбаева — пр.Жабаева — Алматинская	4 день
4	Район БЖ, Шухова — Мурселова — Набережная — Жамбыла	5 день
5	От НС №4 до ул.Алматинская — Абая (южная часть города)	6-7 день
6	19 м-район 20 м-район, пос. «Борки»	8 день
7	Пос. «Бензострой» (новый + старый), привокзальный р-н, рабочий поселок	9 день
8	Д/сады, лечебные учреждения, учебные заведения	10 день

1. Дата окончания отопительного сезона утверждается постановлением городского акимата.

2. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°C.

3. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит отключение потребителей, с учетом расположения по районам города.

4. Начисление за пользование тепловой энергией будет происходить до составления акта, с обязательным опломбированием представителем энергопередающей организации отсекающей задвижки или заглушки, посредством чего был отключен объект.

Заместитель главного инженера ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

Лупаревич О.В.