

ХАТТАМА

01.03.2019

ПРОТОКОЛ

№ 06

заседания технического совета
под председательством и.о. первого заместителя
генерального директора по производству – главного инженера
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Холоша В.В.

Председатель: Холоша В.В. - и.о. первого заместителя генерального директора по
производству - главного инженера

Секретарь: Корсунов И.А. - руководитель группы по присоединениям

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ошмаров А.В.	Заместитель главного инженера по ремонтам;
Плохов А.Г.	Начальник сетевого района №1;
Хоменко А.Ю.	Начальник сетевого района №2;
Кузнецов Е.Л.	Начальник УУПТЭиЭ;
Вдовин П.Е.	Начальник технического отдела;
Сергиенко Д.В.	Начальник ОТТЭ;
Корсунов И.А.	Руководитель группы по присоединениям.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Изменение гидравлического режима тепловых сетей г.Петропавловск в границах улиц Партизанская - Васильева и возможности подключения тепловой мощности.

ОБСУДИЛИ:

1. Возможность выдачи технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению новых потребителей г. Петропавловска в границах улиц Партизанская - Васильева, в связи с выполнением теплотехнических работ вновь построенной НС «Жас Оркен», которая обеспечит транспортировку теплоносителя с суммарным расходом до 2500 т/ч, включением в работу перемычки 2Ду 300мм от НС «Жас Оркен» до УН-28-12.

РЕШИЛИ:

1. Определить как «открытую зону» для подключения дополнительных мощностей ТМ №2 2Ду 300мм от ТК-2-51 до УН-2-516.
2. Подготовить и разместить на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» план-схему разбивки магистральных тепловых сетей по степени возможности подключения новых потребителей к централизованному теплоснабжению г.Петропавловска.

Председатель:

Секретарь:



Холоша В.В.

Корсунов И.А.