

ХАТТАМА

18.09.2023

ПРОТОКОЛ

№ ПР-28

заседания технического совета
под председательством первого заместителя
генерального директора по производству – главного инженера
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Холоша В.В.

Председатель: Холоша В.В. - первый заместитель генерального директора по
производству - главный инженер ТОО «Петропавловские
Тепловые Сети»
Секретарь: Котовский В.С. - инженер по расчётам и режимам

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Возняк Д.В.
Миронович К.А.
Бархатова В.В.
Щепеткина М.А.

Заместитель главного инженера по службе эксплуатации;
Начальник УУПТЭиЭ;
Начальник технического отдела;
Начальник отдела транспорта тепловой энергии;

ПОВЕСТКА ДНЯ: Возможность возобновления выдачи технических условий на подключение к
централизованному теплоснабжению новых потребителей.

ОБСУДИЛИ:

1. Возобновление подключения к централизованному теплоснабжению новых потребителей
г. Петропавловск, согласно письма ПС-30-19-1-2081 от 21.07.2023 в объёме не более 70
Гкал/ч

РЕШИЛИ:

1. Определить тепловые сети пос. Борки г. Петропавловска, как «закрытую зону» для
подключения дополнительных мощностей до завершения реализации плана по
реконструкции ТМ №5 с увеличением диаметра с 2Ду200-300-400мм на одну тепловую
сеть 2Ду600мм от ТК 5-20 до насосной станции НС «ОРМАН».
2. Определить, как «открытые зоны» для подключения дополнительных мощностей все
тепловые магистрали г. Петропавловска, за исключением участков тепловых сетей, не
имеющих технической возможности по подключению новых объектов, по причине
необеспечения их качественными параметрами теплоснабжения и ухудшением
гидравлического и температурного режима уже у ранее подключённых потребителей:
-ТМ №5 от УН-5-26с до НС-14 2Ду 200-300мм, включая распределительные сети пос. Борки;
-ТМ №6 от ТП-2 до ТП-2-44/17 включительно.
3. Подготовить и разместить на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» план-схему разбивки
магистральных тепловых сетей по степени возможности подключения новых потребителей
г. Петропавловска к централизованному теплоснабжению.

Председатель:

Секретарь:


В.В. Холоша

В.С. Котовский